

# REMISERIA

| NORMATIVA   | ITEM   |
|---|--|
| <b>DOCUMENTACION</b>  |  |
| AD 700.5 ART 2.1.9 CHyV   | Habilitado o Inicio tramite habilitacion   |
| AD 701.3 ART . 1° Y 5° ORD.N° 13.126 y ART. 10° DECRETO N° 93/06            | Libro de registro de inspecciones con certificado habilitacion   |
| AD 700.6 ART. 2.2.1 / 2.2.2 / 2.2.3 CHyV.y ART 16° DEC. N° 93/06            | Certificado de Transferencia de habilitación   |
| AD 700.5 ART.2.1.3 CHyV y ART. 10° DEC.N° 93/06                             | Plano de habilitación  |
| AD 700.5 ART 2.1.10 CHyV  | Actividad habilitada no incorpora nuevos rubros o aumento la superficie /<br>Concuenda plano habilitacion con lo existente |
| AD 710.3 ART. 7° ORD. N° 40.473 - DECRETO N° 3793/85 ART. 5° LEY N° 2231/06 | Tarjetas de matafuegos   |
|   | Vencimiento Tarjeta  |
| ART.4° LEY 2183/LCABA/06  | Libretas sanitarias del personal   |
|   | Vencimiento Libreta  |
| AD 630.29 ART. 4.6.6.2 CE   | Plano de ventilacion mecanica  |
| AD 630.29 ART. 4.6.6.2 CE   | Concuenda plano de ventilacion mecanica con lo existente   |
| AD 463.7 LEY N° 11.843 /PLN/34  | Certificado de desratización   |
|   | Vencimiento  |
| <b>FUNCIONAMIENTO</b>   |  |
| AD 492.5 ART. 7° ORD.N° 32.940  | Chapa catastral  |
| ART 4.8.2.3 CE  | Vestuario para el personal   |
| ART 4.8.2.3 CE  | Servicio de salubridad para el personal  |
| AD 700.4 ART. 1.2.1 CHyV  | Botiquin de primeros auxilios (si no cuenta servicio sanidad )   |
| <b>HIGIENE</b>  |  |
| AD 630.58 ART. 5.9.2.5 CE   | Sanitarios con revestimiento impermeables H: 2.10 mts  |
| AD 630.58 ART. 5.9.2.5 CE   | Sanitarios con pisos impermeables  |
| ART 1.2.3/ART 4.1.1.6 CHyV  | Servicio de salubridad de uso público en perfecto estado de higiene y aseo   |
| AD 630.28 / AD 630.27 ART. 4.6.5.1 / 4.6.4.3 CE                             | Ventilacion servicios sanitarios natural o por conducto  |
| <b>SEGURIDAD</b>  |  |
| AD 630.31 ART. 4.7.1.2 CE   | Medios de salida sin obstrucciones ni reducciones  |
| AD 630.31 ART. 4.7.1.4 CE   | Señalización medios de salida  |

|  |   |
|--|---|
| AD 630.136 ART 8.10.1.3 a) CE.   | Instalacion electrica ( 220 V / 380 V ) protegida con materiales aislantes y de cualquier contacto casual |
| AD 630.136 ART 8.10.1.21 CE.   | Disyuntores diferenciales   |
| AD 630.136 ART 8.10.1.5 CE   | Tapa protectora en tablero eléctrico  |
| AD 630.28 ART. 4.6.5.5 CE  | Inexistencia de instalaciones en conductos de ventilacion   |
| AD 630.29 ART. 4.6.6.1 CE  | Luces de emergencia   |
| AD 500.35 ART 2.3.2.1 ORDENANZA N° 39025/83 con las modif. Ley N° 1356/04, Ley N° 1540/05 y Ordenanza N° 46.956/CJD/93 | Utilizacion de gas natural en toda instalacion fija industrial y/o comercial que requiera combustible     |
| AD 630.38 ART. 5.11.7.3 y 5.11.7.4 CE  | Ventilación de artefactos que requieran combustion  |